



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE CERTIFICATE OF TEST

Číslo
Number

O-30-00926-13

Výrobce - *Manufacturer*

ROJEK dřevobráběcí stroje a.s.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika - *Czech Republic*

Výrobek - *Product*

Kotel teplovodní - *Hot-water boiler*

Typové označení
Type designation

ROJEK A 15

Metoda zkoušek - *Test method*

ČSN EN 303-5:2013, třída - *class 4*

Způsob topení - *Heating method*

automatické - *automatic*

Palivo - *Fuel*

dřevní pelety - *wood pellets*

Výsledky - *Results* :

Jmenovitý výkon - *Rated output*

CO (10% O ₂)	mg/m _n ³	209	Max 1000 mg/m _n ³
OGC (10% O ₂)	mg/m _n ³	7	Max 30 mg/m _n ³
Prach - <i>Dust</i> (10% O ₂)	mg/m _n ³	22	Max 60 mg/m _n ³
Účinnost - <i>Efficiency</i>	%	85,4	
Snižený výkon - <i>Lower output</i>			
CO (10% O ₂)	mg/m _n ³	927	Max 1000 mg/m _n ³
OGC (10% O ₂)	mg/m _n ³	23	Max 30 mg/m _n ³
Prach - <i>Dust</i> (10% O ₂)	mg/m _n ³	27	Max 60 mg/m _n ³
Účinnost - <i>Efficiency</i>	%	83,0	

Podklad pro vydání osvědčení
- *Basis for Certificate issue*


Protokol č. - *Report No.*
30-12029/T

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky.
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate of Test to have conducted for the given product the tests with above stated results.

Brno 2013-11-27


Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných a ekologických zařízení
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station




Ing. Aleš Onderek
ředitel pro zkušebnictví
Director for Testing

O-30-00926-13, strana - *page* 1 (1)

