

Prohlášení o shodě EU/UKCA (č. 21025)

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/EC Příloha III a
BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

1. Identifikace produktu:

Produkt Detektor kouře

2. Výrobce:

Název FireAngel Safety Technology Limited
Adresa Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Velká Británie

Zplnomocněný zástupce EU:

Název Služba zplnomocněného zástupce
Adresa 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irsko

3. Toto Prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

4. Podrobnosti o produktu:

Produkt Detektor kouře
Model / typ FireAngel FA6615, FA6115, FA6611, FA6111, FA6620, FA6120
Angeleye AE6615, AE6611, AE6620
Popis Bateriový hlásič kouře pro domácnosti
Specifikace FA6620, FA6120, AE6620 (uzavřená 3V lithiová baterie), FA6615, FA6115, AE6615, FA6611, FA6111, AE6611 (2 x 1,5AA vyměnitelné alkalické baterie) optický hlásič kouře

5. Výše popsaný předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie a zákonnými nástroji Spojeného království:

6. Právní předpisy a normy:

UK CA Právní předpisy Spojeného království (UKCA)	CE Právní předpisy EU (CE)	Navržené, harmonizované a další normy prokazující shodu
Nariadenie o stavebných výrobcích (EU) č. 305/2011, ve znění nariadení The Construction Products (Amendment Etc) (EU Exit) 2019, 2020 a 2022.	Nariadenie o stavebných výrobcích 305/2011/EU	EN14604:2005/AC:2008
Nariadenie o elektromagnetické kompatibilitě 2016/1091	Smernice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011 /AC:2012
Nariadenie 2012/3032 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních	Smernice o omezení používání nebezpečných látek 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

7. Oznámený subjekt CNPP – Laboratoire du Feu – Service analyse, Route de la chapelle Réanville, CS 22265, 27950 Saint Marcel 1116-CPR-151 (FA6620 / FA6120 / AE6620), 1116-CPR-152 (FA6615 / FA6115 / AE6615) a 1116-CPR-153 (FA6611 / FA6111 / AE6611) v souladu s EN14604:2005+AC:2008.

Schválená společnost ve Spojeném království BRE Global Ltd, Bucknalls Lane, Watford, Hertfordshire, WD25 9XX. Spojené království vydalo certifikát 0832-UKCA-CPR-F1385 (FA6615), 0832-UKCA-CPR-F1386 (FA6611), 0832-UKCA-CPR-F1387 (FA6620) v souladu s EN14604:2005+AC:2008.

8. Autorizace a podpis

Podepsáno za a jménem: FireAngel Safety Technology Limited
Místo vydání: Coventry, Spojené království
Datum vydání: 27. ledna 2022
Datum revize: 5. září 2022
Revize: 1,01
Jméno: Ian Ballinger
Funkce: Vedoucí certifikačního oddělení
Podpis:

