

Prohlášení o shodě EU/UKCA (č. 21006)

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/EC Příloha III a
BS EN ISO/IEC 17050-1:2010

1. Identifikace produktu:

Produkt Detektor kouře

2. Výrobce:

Název FireAngel Safety Technology Limited

Adresa Vanguard Centre, Sir William Lyons Road, Coventry, CV4 7EZ, Velká Británie

Zplnomocněný zástupce EU:

Název Služba zplnomocněného zástupce

Adresa 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XE80, Irsko

3. Toto Prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce

4. Podrobnosti o produktu:

Produkt Detektor kouře

Model / typ FireAngel SB1, FireAngel SB5, AngelEye SB1-AE, AngelEye SB5-AE

Popis Bateriový hlásič kouře pro domácnosti

Specifikace Optický hlásič kouře napájený vyměnitelnou baterií AA

5. Výše popsany předmět prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie a zákonnými nástroji Spojeného království:

6. Právní předpisy a normy:

UK CA Právní předpisy Spojeného království (UKCA)	CE Právní předpisy EU (CE)	Určené, harmonizované a jiné normy prokazující shodu
Nariadení o stavebních výrobcích (EU) č. 305/2011, ve znění nařízení The Construction Products (Amendment Etc) (EU Exit) 2019, 2020 a 2022.	Nariadení o stavebních výrobcích 305/2011/EU	EN14604:2005/AC:2008
Nariadení o elektromagnetické kompatibilitě 2016/1091	Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
Nariadení 2012/3032 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních	Směrnice o omezení používání nebezpečných látek 2011/65/EU	EN IEC 63000:2018

7. Oznámený subjekt Intertek Deutschland GMBH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Německo vydalo certifikáty 0905-CPR-00649 (SB1-XX, SB1-AE-XX, SB5-XX, SB5-AE-XX) v souladu s EN14604:2005+AC:2008.

Schválený orgán Spojeného království Intertek, Unit C, Imperial Park, Randalls Way, Leatherhead, KT22 7TA vydal certifikáty 0359-UKCA-CPR-00220 (SB1-XX, SB1-AE-XX, SB5-XX, SB5-AE-XX) v souladu s normou EN14604:2005+AC:2008.

8. Autorizace a podpis

Podepsáno za a jménem:

Místo vydání:

Datum vydání:

Datum revize:

Revize:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

FireAngel Safety Technology Limited

Coventry, Spojené království

1. listopadu 2021

5. září 2022

1,01

Ian Ballinger

Vedoucí certifikačního oddělení

