



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Výsledky výluhových testů:

Vzorky byly podrobeny výluhovým testům dle Přílohy č. 1, vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. V předloženém vzorku bylo provedeno testování materiálu v přímém styku s vodou, byly stanoveny fyzikální, chemické a organoleptické ukazatele v závislosti na charakteru, jeho materiálovém složení a účelu použití.

Výsledky laboratorních analýz jsou uvedeny v protokolu č. 73011/2023 vystaveného dne 16.1.2024, Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, pracoviště Brno, Gorkého 6, který je nedílnou součástí tohoto hodnocení. Z výsledků laboratorních analýz vyplývá následující:

1. Výsledné střední koncentrace $K^{23}_{72,3}$ barvy, zákalu, TOC, CHSK(Mn), PAA, fenolů, barya, kadmia, manganu, niklu, olova, zinku, benzo(a)pyrenu, benzo(b) fluoranthenu, benzo(k) fluoranthenu, benzo(g,h,i) perylenu a indeno(1,2,3-cd) pyrenu jsou nižší než příslušná mez stanovitelnosti použité metody, jsou nižší než příslušné meze stanovitelnosti použitých metod.
2. Hodnoty pH splňují požadavky Vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nižší výsledná hodnota slepého vzorku pH je způsobena použitím demineralizované vody.
3. Výsledné hodnoty organoleptických ukazatelů prahového čísla chuti (TFN) a prahového čísla pachu (TON) splňují povolené hodnoty uvedené ve Vyhlášce č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nedochozí k ovlivnění organoleptických vlastností testovaným vzorkem.

Na základě zhodnocení výsledků výluhových testů vycházejících z požadavků vyhlášky lze konstatovat, že výrobek: **Hadičky Tucai pro vodovodní baterie série Liquid, Root Square, Brava, Root Round, Origin, Origin Classic, Minimax S, Suit, Solid S, E50 III**, výrobce **TUCAI SA. Llobateras, 10-12, Polígono Industrial Santiga. 08210 Barberà del Vallès (Barcelona, Spain)**

splňuje

požadavky na výrobky určené k přímému a krátkodobému styku s pitnou vodou dle Vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Gorkého 6, 602 00 Brno

Ing. Dagmar Pecáková
odborný garant

Upozornění: Upozorňujeme, že naše vyjádření se vztahuje pouze na předložené vzorky: Hadičky Tucai pro vodovodní baterie série Liquid, Root Square, Brava, Root Round, Origin, Origin Classic, Minimax S, Suit, Solid S, E50 III, výrobce TUCAI SA. Llobateras, 10-12, Polígono Industrial Santiga. 08210 Barberà del Vallès (Barcelona, Spain) a závěry vyvozené z tohoto šetření je možno uplatnit u ostatních výrobků téhož druhu pouze tehdy, pokud svým složením a vlastnostmi zcela odpovídají námi vyšetřovaným vzorkům.
Přílohy: Akreditovaný protokol č. 73011/2023 vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, pracoviště Brno, Gorkého 6, ze dne: 16.1.2023.

Rozdělovník: 1x adresát, 1x Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Centrum hygienických laboratoří

Číslo jednací: ZU/38136/2023

Číslo spisu: S-ZU/38136/2023

Spisový znak: 2.0.4.

Vyřizuje.: Ing. Dagmar Pecáková

Tel.: 543 423 361

Mobil: 734 185 035

E-mail: dagmar.pecakova@zuova.cz

Datum: 16.1.2024

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ A. Ş.

Büyükdere Caddesi

Ali Kaya Sokak No:5

34394 Levent İstanbul

Turkey

VÝSLEDNÉ ZHODNOCENÍ PŘEDMĚTŮ PŘICHÁZEJÍCÍCH DO PŘÍMÉHO STYKU S PITNOU VODOU

V souladu s § 5 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví, jste požádali o posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku **Hadičky Tucai pro vodovodní baterie série Liquid, Root Square, Brava, Root Round, Origin, Origin Classic, Minimax S, Suit, Solid S, E50 III**, výrobce **TUCAI SA. Llobateras, 10-12, Polígono Industrial Santiga. 08210 Barberà del Vallès (Barcelona, Spain)**.

Předmětná hadička Tucai slouží v rozvodech vody pro lidskou spotřebu je určena ke krátkodobému styku s pitnou vodou.

Materiálové složení výrobku:

- Guma EPDM

Předložená dokumentace:

- Přihláška vzorku s názvem výrobku, výrobcem a materiálovým složením ze dne: 15.11.2023.
- Materiálový list a technický list hadičky Tucai

Vzorky byly podrobeny výluhovým testům dle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, Příloha č. 1.

Hodnocení výluhových testů vychází z požadavků § 3 vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, která stanoví, že výrobky určené pro styk s vodou musí splňovat limity výluhových zkoušek prováděných za podmínek a podle postupů uvedených v Příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky.